



**San José Chiltepec**  
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024



### ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD ARROYO FRIJOL ; MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, TUXTEPEC, OAX. SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 27 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO. REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. JAVIER MARTINEZ LOPEZ, C. GERARDA YESCAS MARTINEZ, C. ARACELI ORTIZ AVALO, C. JUAN FELIPE MARTINEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS Y REGIDOR DE HACIENDA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA.

ESTADO : 020 OAXACA  
REGIÓN : 005 PAPALOAPAN  
DISTRITO : 006 TUXTEPEC  
MUNICIPIO : 166 SAN JOSE CHILTEPEC  
LOCALIDAD : 0004 ARROYO FRIJOL

#### DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024  
OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FAISMUN/MSJCH/166/10/2024 FECHA: 20 DE MAYO DE 2024

#### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LINEA DE CONDUCCION. PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2", CODO DE FIERRO GALVANIZADO 45°X2", COPLER UNION DE FIERRO GALVANIZADO DE 2". CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO DE 0.30X0.30, CORTE CON DISCO EN CONCRETO, DEMOLICION CON MAQUINA PESADA, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II, COLOCACION DE TUBERIA DE P.V.C., RD-26 DE 2". RELLENO COMPACTADO CON PIZON, REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA F'c= 250 KG/CM2, TANQUE. TRABAJOS PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO CON PIEDRA DE CERRO. ESTRUCTURA, CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION A BASE DE ACERO DE REFUERZO DEL NUM. 4, TRABE T-1 DE CONCRETO DE 0.30 X 0.15. MUROS DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM. LOSA DE TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM, LLEGADA AL TANQUE, FONTANERIA DE LLEGADA A BASE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2", FONTANERIA DE SALIDA A BASE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3", FABRICACION DE CAJA DE REGISTRO DE 80X80X80, PIEZAS ESPECIALES; COLOCACION DE TUBO DE VENTILACION, COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2", INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 5", HERRERIA; COLOCACION DE ESCALERA MARINA, TAPA DE REGISTRO DE 80X80, ACABADOS, APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR, ROTULO EN TANQUE, APLICACION DE PINTURA EPOXICA PARA CISTERNAS, CARCAMO DE BOMBEO. PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION MANUAL, PLANTILLA DE 5 CM, ESTRUCTURA: ZAPATA AISLADA DE 1.50X1.50, DADO DE CIMENTACION DE 40X40, COLUMNA DE CONCRETO DE 30X30, VIGA IPR DE 6"X4", ANILLOS DE CONCRETO DE 1.50M DE DIAM, EQUIPO DE BOMBEO, FILTRO PARA BOMBA SUMERGIBLE, BOMBA DE 5 HP, CABLE PLANO DE 3X6, TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2", COLUMNA PARA BOMBEO, INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON 0-21 KG, CARRETE DE ACERO DE 3", VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1", MEDIDOR DE FLUJO DE 2", VALVULA CHECK DE 2", INSTALACION DE TEE DE 2"X2"X2", VALVULA DE COMPUERTA DE 2", CUELLO DE GANSO CON TUBERIA DE ACERO DE 4", TUBERIA DE ACERO DE 2", ATRAQUE DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.50 M.

INCIDENCIA: DIRECTA  
RUBRO: AGUA POTABLE  
MODALIDAD: CONSTRUCCION  
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO CONT-MSJCH/FAISMUN/166/10/2024  
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 17 DE JUNIO DE 2024 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 26 DE JULIO DE 2024  
FECHA DE INICIO REAL: 17 DE JUNIO DE 2024 FECHA DE CONCLUSIÓN: 26 DE JULIO DE 2024  
METAS ALCANZADAS: 300.00 ML BENEFICIARIOS: 716 HABITANTES

#### ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,401,973.78	\$ 1,401,973.78	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,401,973.78</b>	<b>\$ 1,401,973.78</b>	<b>\$ -</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.